

MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Gas Directive 90/396/CE
Efficiency Directive 92/42/CE
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/CE
Low Voltage Directive 2006/95/CE
and their further integrations or additions

FONDITAL S.p.A.
with head office in
Via Mocenigo, 123 – 25078 Vestone (BS), Italy

hereby states that the following products

- **Panarea Compact CTN 24 AF**
- **Panarea Compact CTFS 24 AF**
- **Panarea Compact CTFS 24 AF Esterna**
- **Panarea Compact CTFS 24 AF In**

are manufactured in compliance with

1. The type described in the EC Type Examination Certificate no. **51BR3284** and in the EC Type Examination Certificate no. **51BR3285DR**
for the following model: Panarea Compact CTN 24 AF

The type described in the EC Type Examination Certificate no. **51BR3286** and in the EC Type Examination Certificate no. **51BR3287DR**
for the following models: Panarea Compact CTFS 24 AF, Panarea Compact CTFS 24 Esterna, Panarea Compact CTFS 24 AF In

in accordance with provisions of

Gas Directive 90/396/CE

Efficiency Directive 92/42/CE

whose fundamental requisites (and further integrations and additions) are fully met.

Moreover they have been designed and manufactured in compliance with

2. Provisions of ENV 50141, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-11

in accordance with the **Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/CE** (and its further integrations or additions)

3. Provisions of EN 60335-1, EN 60335-2-30

in accordance with the **Low Voltage Directive 2006/95/CE** (and its further integrations or additions)

Fondital S.p.A.

On behalf of the Direction
Head of Engineering

Eng. Roberto Cavallini



Vestone, date of manufacture of the product or postmark date

CERTIFICATO DI ESAME C E DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BR3286**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,
DEL DPR 15/11/96, N. 661, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,
of Legislative Decree of 1996/11/15, No. 661, national transposition of the Directive 90/396/EEC,
we hereby certify that the following products (model/type):*

Caldaie murali
Wall mounted boilers

***Modelli Panarea Compact ..., Victoria Compact ..., Vela Compact
..., Easy 24***

Models Panarea Compact ..., Victoria Compact ..., Vela compact ..., Easy 24

(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)

COSTRUITI DA:
Manufactured by:


FONDITAL SPA
VIA MOCENIGO 123
25078 VESTONE BS

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDETTO.
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 90/396/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**[®]
*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 90/396/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2008-02-19

DATA


IMQ S.p.A.
VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL **2006-06-20**
This Certificate cancels and replaces the previous one of

*Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste dall'IMQ nel "Regolamento relativo al rilascio di Certificati di esame di tipo e all'utilizzo della Marcatura CE
su apparecchi a gas e dell'attestato per i relativi dispositivi di sicurezza, in base alla Direttiva 90/396/CEE".*

This Certificate is subjected to the provisions laid down in the "Rules concerning the issuing of EC Type Examination Certificates and the use of CE marking on gas appliances and the certificate for gas fittings, following the provisions of the Directive 90/396/EEC."

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2006-06-20

Data di aggiornamento / Updated on 2008-02-19

Sostituisce / Replaces 2007-11-19

Prodotto | Product

Caldai murali
Wall mounted boilers

Concessionario | Licence Holder

FONDITAL SPA
VIA MOCENIGO 123
25078 VESTONE BS

Marcatura | Mark



CE

Costruito presso | Manufactured at

VIA MOCENIGO 123 25078 VESTONE BS Italy

Rapporti | Test Reports

06AG00228/M02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics


Tipo di installazione / Type of installation **B22- C12-C32- C42- C52- C82**

Temperatura max acqua / Max water temperature **83°C**

Pressione max acqua in riscaldamento / Max water pressure
for heating **3 bar**

Tensione nominale / Rated voltage **230V**

Grado protez. contro umidità e penetr.acqua / Degree of
protection against moisture **IPX4D; IPX5D (solo per mod. / only for mod. ...ESTERNA e ...INCASSO)**


IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I002PE

Marca / Trade mark **ARGOCLIMA**

Modello / Model **Easy 24**

Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**

Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**

Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.G007WL

Marca / Trade mark **FONDITAL**
Modello / Model **Panarea Compact CTFS 24 AF Esterna**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

AR.G007WN

Marca / Trade mark **FONDITAL**
Modello / Model **Panarea Compact CTFS 24 AF In**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

AR.G007WO

Marca / Trade mark **FONDITAL**
Modello / Model **Victoria Compact CTFS 24 AF**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

AR.G007WP

Marca / Trade mark **FONDITAL**
Modello / Model **Victoria Compact CTFS 24 AF Esterna**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

AR.G007WQ

Marca / Trade mark **FONDITAL**
Modello / Model **Victoria Compact CTFS 24 AF In**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

AR.G007XW

Marca / Trade mark **FONDITAL**
Modello / Model **Panarea Compact CTFS 24 AF**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Istantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.G007WR

Marca / Trade mark **NOVA FLORIDA**
Modello / Model **Vela Compact CTFS 24 AF**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

AR.G007WS

Marca / Trade mark **NOVA FLORIDA**
Modello / Model **Vela Compact CTFS 24 AF Esterna**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

AR.G007WT

Marca / Trade mark **NOVA FLORIDA**
Modello / Model **Vela Compact CTFS 24 AF In**
Portata termica nominale / Nominal heat input **25,5kW**
Potenza termica nominale / Nominal heat output **23,7kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **12,5kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,2kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Bassa temperatura / Low temperature**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista dei disegni vedere sezione ED del rapporto di valutazione n.06AG00228/ For drawing list see section ED of the evaluation report no.06AG00228.

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Bulgaria / This certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Bulgaria.

Le prove sono state eseguite con / Tests have been tested with:

Categoria / Category: Gas-Pressioni di alimentazione / Gas-Supply pressures:
II2H3B/P G20 = 20 mbar; G30/G31 = 30/30 mbar

Paesi di destinazione | Countries of destination

<i>Countries of destination</i>	<i>Categories</i>	<i>Gas / Supply pressures</i>
AUSTRIA	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
BELGIUM	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
CROATIA	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CYPRUS	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CYPRUS	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
CZECH REPUBLIC	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DENMARK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FINLAND	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FRANCE	II2E+3+	G20/G25=20/25mbar G30/G31=28-30/37mbar
GERMANY	II2ELL3B/P	G20=20mbar G25=20mbar G30/G31=50mbar
GREAT BRITAIN	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
GREECE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
GREECE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
HUNGARY	II2HS3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar G25.1=25mbar
ICELAND	I3B/P	G30/G31=30mbar
IRELAND	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ITALY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ITALY	II2HM3+	G20=20mbar G230=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
LATVIA	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar

LITHUANIA	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LUXEMBURG	I2E	G20=20mbar
MALTA	I3B/P	G30/G31=30mbar
NETHERLANDS	II2L3B/P	G25=25mbar G30/G31=30mbar
NORWAY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
POLAND	II2ELwLs3PB/P	G20=20mbar GZ350=13mbar GZ410=20mbar G30/G31=36mbar
PORTUGAL	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
ROMANIA	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA	II2E3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA	II2L3B/P	G25=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVAKIA	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAIN	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SWEDEN	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SWITZERLAND	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SWITZERLAND	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
TURKEY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
TURKEY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar